

Vår saksbehandler
Espen Rønning

Vår dato
2026-09-28
Deres dato
2026-07-03

Vår referanse
ER
Deres referanse
26/1845

Energidepartementet

VKEs høringsuttalelse om forslag til endringer i forskrift om kost-nytteanalyser av mulighetene for å utnytte overskuddsvarme

VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi, er en arbeidsgiverforening som organiserer ventilasjons-, kulde- og varmepumpebedrifter. VKE har i dag 244 medlemsbedrifter i hele verdikjeden. VKE er en bransjeforening i NHO Byggenæringen.

Det vises til høring av forslag til endringer i forskrift om kost-nytteanalyse av mulighetene for å utnytte overskuddsvarme (heretter forskrift om overskuddsvarme) sendt ut 3. juli 2026.

Generell tilbakemelding

Overskuddsvarme er en underutnyttet ressurs i Norge og det er viktig at myndighetene stiller krav og gir insentiver til aktører i markedet slik at denne ressursen utnyttes. VKE mener Energidepartementets (ED) forslag til endringer i forskrift vil være med å sikre at utnyttelsen av overskuddsvarme øker fremover.

Definisjoner

Det er foreslått å endre definisjonen på hva som skal oppgis for å avgjøre om et anlegg er over eller under terskelverdien fra *innfyrt termisk effekt* til *gjennomsnittlig årlig samlet energitilførsel*. I definisjonsteksten er det henvist til *gjennomsnittlig effekt* som skal avgjøre om anlegget er over eller under terskelverdien.

VKE foreslår at man benytter *gjennomsnittlig effekt* i selve forskriftsteksten, siden terskelverdiene er gitt i MW (mål for effekt).

En ny definisjon kan lyde:

Med gjennomsnittlig effekt menes den samlede effekten på alle anlegg som avgir overskuddsvarme, uansett energibærer. Den gjennomsnittlige effekten beregnes ved at man summerer tilført energi fra alle energibærere ved planlagt drift gjennom et år og deler på 8 760 timer.

Regulering av terskelverdier

VKE støtter den foreslåtte endringen av terskelverdiene slik at forskriften kommer på linje med terskelverdiene gitt i EUs energieffektiviseringsdirektiv fra 2023.

Nærliggende anlegg

VKE støtter at en definisjon på nærliggende anlegg ikke presiseres i forskriften. Hvor nært et anlegg bør ligge for at det vil være kostnadssvarende å utnytte varmen vil fremkomme av

kost-nytteanalysen. Dersom det er store mengder overskuddsvarme tilgjengelig vil avstanden for hva som kan telles som et nærliggende anlegg være større enn det er dersom det er mindre mengder med overskuddsvarme.

Overskuddsvarme er en ressurs

Store mengder overskuddsvarme blir årlig dumpet til omgivelsene istedenfor for at det utnyttes. VKEs bedrifter leverer løsninger som kan heve temperaturen på overskuddsvarmen slik at den blir lettere å utnytte. De leverer også kjøleløsninger til blant annet datasentre som vil være en voksende leverandør av overskuddsvarme i årene som kommer.

I tillegg til utnyttelse av overskuddsvarme, er det viktig at myndighetene også jobber for at byggene vi bygger kan ta imot varmeenergi. I dag bygges de fleste norske bygg med helelektrisk oppvarming, hadde flere blitt bygget med fleksible oppvarmingssystemer, slik som vannbåren varme, hadde det vært et enda større potensiale for utnyttelse av overskuddsvarme.

VKE deltar gjerne i videre arbeid

VKE representerer en bransje som leverer løsninger til alle deler av varmekjeden. VKE ønsker å bidra i videre arbeid med å øke utnyttelsen av overskuddsvarme. Vi har gjennom en årrekke hatt et godt samarbeid med direktorater og departementer som er ansvarlig for tiltakene og vi ønsker å fortsette dette gode samarbeidet som rådgivere og samtalepartnere for myndighetene.

Med hilsen
for VKE



Thor E. Lexow
Adm.dir.